

Kommunalteknisk VA – Norm Trøndelag – region Midt

Krav til teknisk forprosjekt for kommunale anlegg

Teknisk forprosjekt må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

- Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) f. eks.:
 - generell info
 - planlagt løsning
 - ansvarleg søker (om dette er klart)
 - tidsplan (om dette er klart)
- Plan som viser:
 - oversikt over heile området med alle tomter.
 - terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
 - plan /kart må vise alle kommunal ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer, pumpestasjoner og alle andre nødvendige installasjoner
 - Vurdering av kapasitet på ledningsnett (både nytt og eksisterende) inkludert minimum overhøyde på 900 mm mellom laveste sluk og topp kommunal spillvannsledning.
- Avklare grensesnitt mellom kommunalt nett og privat nett/ledninger
- Lengdeprofil som viser:
 - terrenghøyder
 - fallforhold
- Ansvar:
 - avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn
- Annet:
 - vurdering av brannvannsdekning
 - vurdering av overvannsløsninger bl.a. i forhold til fordrøyningsanlegg og flomveier